

OBEC DEMÄNOVSKÁ DOLINA

031 01 Demänovská Dolina 258

Číslo: OcÚDD-SÚ-2020/00233-07/Vi

Demänovská Dolina dňa 15.02.2021

Vec: **HLINA s.r.o., Garbiarska 2583 , 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 45 354 618** - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **HLINA s.r.o., Garbiarska 2583 , 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 45 354 618**, podala na tunajší úrad dňa 1.6.2020 návrh na kolaudáciu stavby „**Súbor stavieb-lokalita K3, K4, Y5-Lúčky, Demänovská Dolina – objekt SO.K4-2.1 Apartmány**“ na pozemku parc. č. **KN-C 2945/192, 2945/151, 2945/119** v kat. území **Demänovská Dolina**. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. Na súbor stavieb bolo vydané územné rozhodnutie pod č. SÚ-051/2016-ÚR zo dňa 4.3.2016, stavebné povolenie pod č. SÚ SÚ-976/2017-06/Vi zo dňa 22.2.2018.

Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §5 písm. a/ zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 82 ods.1 a § 81 ods.4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

užívanie stavbu „**Súbor stavieb-lokalita K3, K4, Y5-Lúčky, Demänovská Dolina – objekt SO.K4-2.1 Apartmány**“ na pozemku parc. č. **KN-C 2945/192** v kat. území **Demänovská Dolina**,
SOK4.2-1.03 – Prípojka NN, umiestnená na pozemku parc.č. KN-C 2945/151
SOK4.2-1.04 – Účastnícke vedenie EKS, umiestnená na pozemku parc.č. KN-C 2945/151
SOK4.2-1.05 – Vodovodná prípojka, umiestnená na pozemku parc.č. KN-C 2945/151 a 2945/155
SOK4.2-1.06 – Kanalizačná prípojka, umiestnená na pozemku parc.č. KN-C 2945/151, 2945/119
SOK4.2-1.07 – Kanalizácia – splašková, umiestnená na pozemku parc.č. KN-C 2945/151
SOK4.2-1.09 – Sadové a terénne úpravy
v súlade s podmienkami uvedenými v Nájomných zmluvách uzatvorených dňa 28.6.2017 a 1.3.2017 s vlastními pozemku Pozemkové spoločenstvo Ploštín.

Technické údaje stavby:

Úžitková plocha:	1597,36m ²
Obytná plocha:	735,20m ²
Plocha terasy:	202,98m ²
Zastavaná plocha stavby:	615,49m ²
Obstavaný priestor stavby:	6590,08m ³

Popis stavby:

Predmetom kolaudačného konania je samostatne stojací objekt, ktorý sa skladá z dvoch prevádzkových súborov. Podzemné podlažie je určené pre parkovanie 22 osobných áut. Tri nadzemné podlažia sú určené na ubytovanie (21 izieb) maximálna kapacita 48 lôžok. Apartmány poskytujú len ubytovanie bez stravovacích odbytových priestorov.

Na vodné stavby – Kanalizácia dažďová, kanalizácia zaolejovaná, 2 ks odvodňovací líniový žľab, 5 ks uličná vpusť, odlučovač ropných látok a vsakovacie zariadenie bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Okresným úradom L. Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP pod č. OU-LM-OSZP-2019/013651-003 zo dňa 9.12.2019 s nadobudnutím právoplatnosti 27.12.2019;

Na stavbu Súbor stavieb-lokalita K3, K4, Y5-Lúčky, Demänovská Dolina – objekt SO 07 Prístupová komunikácia a oporný múr bolo vydané dodatočné povolenie zmien stavby a kolaudačné rozhodnutie pod č. OcÚDD-SÚ-2020/00464-03/Vi a 2020/00231-07/Vi zo dňa 7.12.2020 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.1.2021. Na objekt SO 02 Spevnené plochy bolo vydané rozhodnutie Obcou Demänovská Dolina pod č. OcÚDD-SÚ-2020/00232-07/Vi zo dňa 4.1.2021; na objekt SO 01 A – vodovod Okresným úradom L. Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP pod č. OU-LM-OSZP-2019/013778-004 zo dňa 17.12.2008; na objekt SO 01 B splaškovú kanalizáciu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Okresným úradom L. Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS -2019/000612-3/MK zo dňa 4.3.2019; na objekt SO 02 – VN a NN káblové vedenie, SO 03 Trafostanica T50 vydané obcou Demänovská Dolina pod č. SÚ-223/2019-03/Vi zo dňa 21.10.2019 a Súbor stavieb – lokalita K3, K4, Y5 – Lúčky, Demänovská Dolina – technická infraštruktúra SO.06 -Rozšírenie STL plynovodu pod č. SÚ-167/2019-05/Vi zo dňa 21.10.2019.

Objekt SO.K4-2.1 Apartmány obsahuje:

1.PP – zádverie, schodisko, výťahová šachta, lyžiareň, sklad, elektro-rozvodňa, dielňa, sklad, kotolňa, anglický dvorec, kryté parkovisko

1.PP – zádverie, schodisko, výťahová šachta, lyžiareň, sklad, elektro-rozvodňa, dielňa, sklad, kotolňa, anglický dvorec, kryté parkovisko

1.NP – hala, schodisko, terasa, výťahová šachta, spoločenská miestnosť, miestnosť pre upratovačku, WC muži, pisoár muži, umývadlo muži, WC ženy, umývadlo ženy, 2x chodba; 8x štúdio /2x lôžko/ - 8x kúpeľňa s WC a sprchou a 8x balkón; 1x apartmán + kúpeľňa s WC a sprchou + 2x izba + 2x balkón

2.NP – hala, schodisko, výťahová šachta, spoločenská miestnosť, 3x sklad, 2x chodba; 9x štúdio /2x lôžko/ - 9x kúpeľňa s WC a sprchou a 9x balkón; 1x štúdio pre imobilných /2x lôžko/ + kúpeľňa s WC a sprchou + balkón

3.NP – hala, schodisko, výťahová šachta, chodba, 1x apartmán + kúpeľňa s WC a sprchou + izba + terasa, 1x byt správcu + kúpeľňa s WC a sprchou + izba + terasa

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto podmienky:

- stavbu užívať len k účelu, pre ktorý bola povolená. Prípadné zmeny stavby a zmeny spôsobu užívania je možné uskutočniť len po oznámení stavebného úradu, ktorý o nich rozhodne stavbu užívať v súlade s podmienkami uvedenými v Nájomných zmluvách uzatvorených dňa 10.2.2016 a 1.3.2017 s vlastníckmi pozemku Pozemkové spoločenstvo Ploštín;
- udržiavať stavbu v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo statických, požiarnych a hygienických závad, aby nedošlo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívania schopnosť;
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej trvania, pri zmene vlastníctva ju odovzdať novému vlastníckvi stavby a pri odstránení stavby stavebnému úradu;
- dodržať príslušné protipožiarne a bezpečnostné predpisy;

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedorobky.

Inšpektorát práce Žilina v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 140 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné nedostatky:

1. Stavebník nepredložil správu, ktorá zohľadňuje vlastnú zodpovednosť osôb zodpovedných za projektovanie, montáž a revíziu elektrického zariadenia (elektrickej inštalácie po rozvádzače) voči osobe objednávajúcej správu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018 (Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 6: Revízia).

2. Stavebník nemá presklené dvere v kolaudovanej stavbe bezpečnostne označené do úrovne očí, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 príloha č. 1 bod 11.2 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

3. Stavebník nemá označené skúšobné svorky bleskozvodových zvodov, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Stavebník nemá regály v skladových priestoroch označené štítkami s uvedením najväčšej nosnosti bunky a počtom buniek v stĺpci, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 4.5.6 STN 26 9030:1993.

5. Stavebník nemá uzatváracie armatúry na systéme ÚK označené štítkami podľa ich určenia, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 4.4.4.2 STN 69 0012:2014.

6. Stavebník nemá na potrubných rozvodoch vyznačený smer prúdenia dopravovanej látky, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Stavebník nemá na stupnici tlakomerov, ktoré je súčasťou tlakovej nádoby stabilnej (názov tlakovej nádoby: Expanzomat Reflex N8, výrobné číslo: 19U04050150, rok výroby: 2019, objem: 140 litrov, najvyšší tlak: 6 barov, tlaková nádoba stabilná: Expanzomat Reflex N, výrobné číslo: 19U09060213, rok výroby: 2019, objem: 50 litrov, najvyšší tlak: 6 barov, tlaková nádoba stabilná: Expanzomat Reflex Refix DD33, výrobné číslo: 19U020782654, rok výroby: 2019, objem: 33 litrov, najvyšší tlak: 10 barov) vyznačenú hodnotu najnižšieho a najvyššieho dovoleného tlaku, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Žilina súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámil ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v termíne do 18.01.2021.

Inšpektorát práce zároveň žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia.

Termín odstránenia nedostatkov bol stanovený v stanovisku a nakoľko rozhodnutie je vydané po uvedenom termíne, stavebník oznámil listom Inšpektorátu práce a stavebnému úradu - čestné prehlásenie o odstránení vyššie uvedených nedostatkov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vlastník pozemku **Pozemkové spoločenstvo Ploštín, Hlavná 270/43A, 031 01 Liptovský Mikuláš – Ploštín** vznesol námietku ku kolaudácii stavby s dorúčením na obec Demänovská Dolina - stavebný úrad dňa 15.12.2020:

K projektovej dokumentácii realizovanej stavby – zmena stavby pred dokončením – sme sa vyjadrili listom 530/2019 z 14.1.2020. V stanovisku sme uviedli podmienky, ktoré je potrebné pri realizácii dodržať. Stanovisko ku kolaudácii stavby: Trváme na splnení podmienky č. 5) uvedenej v stanovisku k zmene stavby pred dokončením „ 5.) So zmenami povrchových úprav fasády nesúhlasíme. Došlo k absolútnej zmene architektonického výrazu stavby zámenou výrazových prostriedkov, ako sú odstránenie dreveného obkladu fasády, zmena tvaroslovia zábradlí a absencia drevených lamelových stien, zmena farebného riešenia fasády, zmena povrchovej úpravy parteru objektu. (viď príloha s pôvodným návrhom a pripomienkami k dokumentácii pre stavebné povolenie“ koniec citátu.

Žiadame, aby splnenie podmienky č. 5) bolo v kolaudačnom rozhodnutí zahrnuté do časti kolaudačných závad s termínom odstránenie v roku 2021.

Námietke sa nevyhovuje.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ HLINA s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 45 354 618, podala na tunajší úrad dňa 1.6.2020 návrh na kolaudáciu stavby „Súbor stavieb-lokalita K3, K4, Y5-Lúčky, Demänovská Dolina – objekt SO.K4-2.1 Apartmány“ na pozemku parc. č. KN-C 2945/192, 2945/151, 2945/119 v kat. území Demänovská Dolina. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. Na súbor stavieb bolo vydané územné rozhodnutie pod č. SÚ-051/2016-ÚR zo dňa 4.3.2016, stavebné povolenie pod č. SÚ 976/2017-06/Vi zo dňa 22.2.2018 a Rozhodnutie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré vydal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, P. O. Box 38, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP 2015/10826-16-CEN dňa 11.12.2015, ktoré boli zverejnené na webovom sídle <http://www.minv.sk/?posudzovanie-vplyvov-sea-eia>)

Nakoľko súčasne s podaným návrhom nebol zaplatený správny poplatok stavebný úrad navrhovateľa výzvou zo dňa 8.6.2020 vyzval na zaplatenie správneho poplatku. Pretože k návrhu neboli doložené potrebné doklady, stavebný úrad vyzval navrhovateľa, aby v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podaný najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výzvy zo dňa 18.6.2020 doplnili nevyhnutnými podkladmi pre spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby a to najmä:

- *opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia resp. zmeny stavby pred dokončením,*
- *rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a to najmä:*
- *v súlade s § 140c ods.2/ písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku*
- *právoplatné kolaudačné rozhodnutia na inžinierske siete na ktoré je stavba napojená / vodovod, kanalizácia, NN siete, slaboprúdové rozvody..../*
- *právoplatné kolaudačné rozhodnutie na parkovisko a spevnené plochy*
- *Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na odľučovač ropných látok*
- *Prehlásenie stavebného dozora, že stavba bola zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorila súčasť stavebného povolenia*

Stavebný úrad súčasne rozhodnutím konanie prerušil dňa 22.6.2020 na dobu 60 dní od doručenia rozhodnutia, alebo do doplnenia návrhu.

Po doplnení návrhu v súlade s ustanovením §80 stavebného zákona, stavebný úrad nariadil dňa 24.11.2020 ústne pojednávania spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2020. Upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili zástupcovia navrhovateľa zástupca OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Inšpektorát práce Žilina. Súčasne bolo dňa 24.11.2020 požiadané o záväzné stanovisko v súlade s § 140c stavebného zákona Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor ŽP, úsek ŠSOPaK.

Na ústne pojednávanie predložil navrhovateľ stavebnému úradu predpísané doklady zápis o odovzdaní a prebratí stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, energetický certifikát, certifikáty a atesty k použitým stavebným výrobkom, stavebný denník, doklad o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe a projekt skutočného vyhotovenia stavby). Ku kolaudačnému konaniu stavby vydal záväzné stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš pod č. 2020/00540-02/089-Ing.Vrabec zo dňa 3.6.2020; nesúhlasné stanovisko Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši pod č. ORHZ-LM2-2020/00790-002 zo dňa 17.12.2020 a súhlasné pod č. ORHZ-LM2-2020/00083-003 zo dňa 29.1.2021; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor ŽP, úsek ŠSOPaK vydal záväzné stanovisko pod č. OU-LM-OSZP-2020/07175-002 zo dňa 3.7.2020, súhlasné stanovisko IP Žilina zo dňa 18.12.2020 a obec Demänovská Dolina súhlas na malý zdroj znečistenia pod č. OcÚDD-SÚ-2020/00248-02/Mo zo dňa 23.6.2020.

Zo strany účastníkov konania boli vznesené námietky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia ktorým stavebný úrad nevyhovel, nakoľko námietky sa netýkajú stavby ktorá je predmetom tohto kolaudačného rozhodnutia a súčasne námietky boli doručené na obec Demänovská Dolina po ústnom konaní dňa 15.12. 2020, a to aj napriek upozorneniu v oznámení o začatí kolaudačného konania a nariadenia miestneho zisťovania pod č. OcÚDD-SÚ-2020/00232-06/Vi zo dňa 24.11.2020 - citát: „ účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do ústneho konania, inak na ne nebude prihliadnuté“.

Stavebný úrad preskúmal návrh a zistil, že boli uskutočnené zmeny počas výstavby – tj. V jednotlivých podlažiach boli zrealizované drobné dispozičné zmeny – v 1.PP zmena účelu miestnosti skladu na elektrorozvodňu a miestnosť odpadu na sklad, zrušenie okna v miestnosti lyžiarske; v 1.NP v stredovej časti spoločných priestorov zmena dispozície; v 2.NP zrušenie priečky v schodiskovom priestore , zriadenie štúdia pre imobilných; v 3.NP jedno štúdio bude slúžiť pre ubytovanie správcu, zmena veľkosti terás; Bola zrealizovaná zmena orientácie a sklonu pultovej strechy z 5° na 8° / nárast najvyššieho bodu o 0,515 m / , zmena strešnej krytiny z plechu na fóliu, zmena nosnej konštrukcie strechy zo železobetónu na drevené väzníky. V celom objekte boli zmenené veľkosti okien, zmena povrchu

úprav fasády, a zmena zdroja vykurovania z tepelných čerpadiel na plynové kondenzačné kotly.

Tieto zmeny boli zakreslené do projektu skutočnej realizácie stavby, stavebný úrad na miestnom šetrení skonštatoval, že zrealizované zmeny sú nepodstatného rozsahu a charakteru, sú v súlade s platným územným plánom obce Demänovská Dolina, preto boli odsúhlasené v kolaudačnom konaní.

Stavba je užívania schopná, preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Boli dodržané podmienky stavebných povolení a zmeny zistené v kolaudačnom konaní neobmedzujú vlastnícke práva dotknutých účastníkov konania, zdravie a bezpečnosť pri jej prevádzkovaní o životné prostredie.

Navrhovateľovi bol predpísaný podľa pol. 62a sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, správny poplatok v sume 530 €.

Poučenie :

Podľa § 53 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním odvolania na Obec Demänovská Dolina, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, 031 01 Demänovská Dolina 258. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Mgr. Ľubomíra Klepáčová
starostka obce

Doručuje sa:

- HLINA s.r.o., Garbiarska 2583 , 031 01 Liptovský Mikuláš
- Pozemkové spoločenstvo Ploštín, Hlavná 74, 031 01 Liptovský Mikuláš - Ploštín

Na vedomie:

- ISO INVEST, s. r. o. , Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
- OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Vysoké školyakov 8556/33B, 010 08 Žilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy OPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 01 Žilina
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš